

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЕФРЕМОВ

МКУДО «ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА»

301840, Тульская область, город Ефремов, улица Свердлова, дом 45
телефон (48741) 61387, тел/факс (48741) 62662, e-mail: ddt.efremov@tularegion.org
ИНН 7113006278 КПП 71130101

№ 63
от 28.04 2017 года

Старшему Государственному инспектору отдела по
надзору за электроустановками потребителей Приокского
управления Ростехнадзора
ВОЛКОВУ С.В.

Администрация муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» сообщает о том, что представление №13-16/54 от 16.03.2017г. выполнено в полном объеме до 28.04.2017г.:

1. Утвержден перечень должностей и профессий, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности неэлектрическому персоналу (приказ по МКУДО «ДДЮТ» от 20.03.2017г. №24-осн.).
2. Ерниковым Аркадием Юрьевичем, ответственным за электрохозяйство, утверждены однолинейные схемы электрических соединений.
3. Электроустановки обеспечены испытательными средствами защиты в соответствии с требованиями действующей «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (в полном объеме)».
4. Ерников А.Ю. – ответственный за электрохозяйство, назначен ответственным лицом за поддержание исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников и вспомогательного оборудования (приказ по МКУДО «ДДЮТ» от 20.03.2017г. №26-осн.).
5. Оформлен журнал учета и содержания средств защиты.
6. Переносные и передвижные электроприемники и вспомогательное оборудование подвергаются периодической проверке Ерниковым А.Ю. – ответственным лицом за поддержание исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников и вспомогательного оборудования.
7. Приобретена межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.
8. Видимые металлические части заземляющего устройства окрашены в черный цвет (возле запасного выхода из административного здания).
9. Регулярно проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства.
10. Проведен осмотр заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта.
11. Привод рубильника ВРУ -0,4 кВ обозначен «Вкл» и «Откл».

Директор МКУДО «ДДЮТ»



В.В. Гладких