

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации д. 21, тел. 56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому,

Каменскому и Воловскому районам Тульской области

301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Комсомольская, 61, тел. 6-23-93

Предписание № 242/ 1 / 2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования
«Дворец детского юношеского творчества»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),
в лице директора Гладких Валентины Васильевны

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ефремовского, Каменского и
Воловского районов Тульской области по пожарному надзору № 242 от «04» декабря 2018 года,
ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа ОНД и ПР)

07.12.2018 года с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин., 19.12.2018 года с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30
мин. Проведена внеплановая/выездная проверка

государственным инспектором Ефремовского, Каменского и Воловского районов по пожарному
надзору - старшим инспектором ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам
капитаном внутренней службы Павловым Евгением Николаевичем,

объект защиты – здание и помещения Муниципального казенного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского юношеского творчества» /МКУ ДО «ДДЮТ»/ по адресу: Тульская
область, г. Ефремов, ул. Свердлова, д.45.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с директором МКУ ДО «ДДЮТ» Гладких Валентиной Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № Предпи- сания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-----------------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организовать проведение проверки работоспособности установки АПС и СОУЭ в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, в порядке определенном ГОСТ 57894-2017, с оформлением акта проверки. | «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61. «Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки». | 01.08.2019г | |

